



## LEGENDA MIESTNOSTÍ

| č.m. | Účel miestnosti                        | Plocha [m²] |
|------|--|-------------|
| 1.01 | Schodisko                              | 11,99       |
| 1.02 | Chodba                                 | 5,30        |
| 1.03 | Klubová miestnosť                      | 37,61       |
| 1.04 | Kancelária                             | 17,85       |
| 1.05 | Sklad                                  | 2,82        |
| 1.06 | Kuchynka pre praktický tréning varenia | 6,86        |
| 1.07 | Predsieň                               | 2,15        |
| 1.08 | WC muži                                | 1,33        |
| 1.09 | WC ženy                                | 1,33        |
| 1.10 | WC imobilný                            | 5,17        |
| 1.11 | Dielňa pre praktický tréning           | 14,24       |
| 1.12 | Sklad                                  | 17,42       |

## LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČIEK

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU – POŽIARNE DELIACA KONŠTRUKCIA  |
|                              | ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE STAVBY  |
| <b>NX.XX – X.</b>            | OZNAČENIE JENDOPODLAŽNÉHO POŽIARNEHO ÚSEKU V NADZEMNOM POŽIARNOM PODLAŽÍ (X. NPP)  |
| <b>NX.XX/NX – X.</b>         | OZNAČENIE VIACPODLAŽNÉHO POŽIARNEHO ÚSEKU V NADZEMNOM POŽIARNOM PODLAŽÍ (X. NPP)   |
| <b>REI XX</b>                | OZNAČENIE POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ V MINÚTACH (XX MINÚT)   |
| <b>REI XX</b>                | OZNAČENIE POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI STROPNEJ KONŠTRUKCIE VRÁTANE PRIEVLAKOV V MINÚTACH (XX MINÚT)  |
| <b>REI XX</b>                | OZNAČENIE POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY V MINÚTACH (XX MINÚT)   |
| <b>EW / EI XX/DX-X</b>       | OZNAČENIE POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI POŽIARNEHO UZÁVERU V MINÚTACH (XX MINÚT)   |
| <b>ZPP</b>                   | UMIESTNENIE ZVISLÉHO POŽIARNÉHO PÁSU   |
| <b>ÚCX</b>                   | ÚNIKOVÁ CESTA A ICH ZNAČENIE   |
|                              | UVAŽOVANÁ TRASA EVAKUÁCIE OSÔB NA ÚNIKOVEJ CESTE   |
| <b>Ex = X+X+X = X os.</b>    | UVAŽOVANÝ POČET OSÔB ZAHRNUTÝCH V RÁMCI EVAKUÁCIE, (OSOBY SCHOPNÉ SAMOSTATNÉHO POHYBU+S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU+NESCHOPNÉ SAMOSTATNÉHO POHYBU) |
|                              | POŽIARNÝ ÚSEK VYBAVENÝ ZNAČKAMI SMERU ÚNIKU (POLOHU ŠPECIFIKUJE PROJEKT ELI)   |
| <b>ÚNIKOVÝ VÝCHOD EXIT X</b> | UVAŽOVANÉ MIESTO VÝCHODU Z POŽIARNÉHO ÚSEKU, DO PRIESTORU KTORÝ NIE JE OHROZENÝ POŽIAROM   |
|                              | HASIACI PRÍSTROJ A JEHO PORADOVÉ ČÍSLO: PRÁŠKOVÝ ABC (HMOTNOSŤ HASIACEJ LÁTKY 6 kg/ks)   |
|                              | HADICOVÝ NAVIJÁK S TVAROVO STÁLOU HADICOU; MENOVIAT SVETLOSŤ 25 mm; DĹŽKA HADICE 30 m  |

### Poznámky:

- » Kótovanie stavby je uvedené v projekte architektúry!
- » Stavba musí byť vybavená prvkom **CENTRAL STOP!**
- » Vodorovné požiarne pásy prebiehajú po obvode stavby na hranici požiarnych úsekov

AKÉKOLIEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUSTNÉ.  
TÁTO DOKUMENTÁCIA MÔŽE BYŤ POUŽITÁ NA JEDNU STAVBU!  
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY!

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>KOMUNITNÉ CENTRUM VYŠNÝ ORLÍK</b>                                     |   |  | Číslo parcely: 270/1   |
| INVESTOR / OBJEDNÁVATEL:   |   |  | Kraj Prešovský, okres Svidník, k. ú. Vyšný Orlík   |
| <b>Obec Vyšný Orlík</b>  |   |  |  |
| <b>VYPRACOVAL:</b><br>AIP PROJEKT, s.r.o.<br>Letná 10,<br>040 01, Košice | <br>www.aipweb.sk                               | <b>ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:</b><br>Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.<br>Tel: +421 907 921 130<br>e-mail: lopusniak@aipweb.sk | <b>KRESLIL:</b><br>Ing. Martin SZÉNAY<br>Tel: +421 902 572 271<br>e-mail: szenai@aipweb.sk |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ARCHITEKTÚRY:                                      |   |  | doc. Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.   |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PROFESIE:  |   |  | Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.  |
| KRESLIL:   |   |  | Ing. Martin SZÉNAY   |
| ČASŤ / PROFESIA:   | Protipožiarna bezpečnosť stavby                 | MIERKA:  | 1:100  |
| STAVEBNÉ OBJEKTY:  | SO.1  | FORMÁT:  | 2 × A4   |
| STUPEŇ:  | Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu | DÁTUM:   | Jún 2018   |
| OBSAH DOKUMENTU:<br><b>PÔDORYS 1. NP</b>                                 |   |  | VÝKRES Č.: <b>B2.V03</b>   |