



3/N/PE AC 50Hz 400/230V, TN-S

1/N/PE AC 50Hz 230V, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

PRI PORUCHE:

OCHRANA samočinným odpojením napájania v sieťach TN podľa STN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3

KATEGÓRIA PROSTREDIA: III



LEGENDA:

- ZÁSUVKA 230V
- ROZVODNICA
- PREPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A č.5 IP20, ZAPUSTENÝ
- SVIETIDLO LED
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ SO ZABUDOVANÝ AKUMULÁTOROM

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUSTNÉ.
TÁTO DOKUMENTÁCIA MÔŽE BYŤ POUŽITÁ NA JEDNU STAVBU!
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY!

KOMUNITNÉ CENTRUM VYŠNÝ ORLÍK

Číslo Parcely: 270/1

Kraj: Prešovský, Okres: Svidník, k.ú. Výšný Orlík

INVESTOR / OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Vyšný Orlík, Vyšný Orlík 14, 090 11 Vyšný Orlík

VYPRACOVAL:
AIP projekt s.r.o
Letná 10
040 11 Košice

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.
Tel: +421 907 921 130
e-mail: lopusniak@aipweb.sk

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:
Ing. Martin KAMENSKÝ, PhD.
Tel: +421 908 364 658
e-mail: kamensky@aipweb.sk

ODTLAČOK AUTORIZAČNEJ PEČIATKY

Ing. Peter ŽARNOVSKÝ autorizovaný stavebný inžinier — Komplexné projektové a inžinierske služby — 4539 * Z * A2

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.
PROJEKTANT PROFESIE:	Ing. Peter ŽARNOVSKÝ
VYPRACOVAL:	Ing. Peter ŽARNOVSKÝ

ČASŤ / PROFESIA:	ELI	MIERKA:	1:100
STAVEBNÉ OBJEKTY:	SO.100	FORMÁT:	2 x A4
STUPEŇ:	DSPaR	DÁTUM:	06/2018

OBSAH DOKUMENTU:

SCHÉMA INŠTALÁCIE

Č. VÝKRESU D100.ELI.V01

PARÉ 1 2 3 4 5 6 7 8